

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ 057-05-2147 2013г

09 DEC 2013

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ,бр. 72/2003г./, искане с вх. № СТ-04/ 4012-19-967 /29.11.2013г. в ДНСК на Възложителя „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II“ ЕООД, София, придружено с окончателен доклад на „СТАНДАРТ“ ООД, с адрес на управление гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ №18, ЕИК 114508796, представлявано от инж. Катерина Кръстева Добрева- Кандиларова, Управител, упражняващо строителен надзор, съгласно Лиценз № ЛК- 000372 /12.05.2005г., валиден до 12.05.2015г., издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ПРОТОКОЛ обр.16 от 06.12.2013г. за установяване на годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед № РД-19- 2089 от 04.12.2013г. на Заместник- Началника на Дирекция за национален строителен контрол, съгласно предоставените ми правомощия със Заповед № РД-13- 193 /19.09.2013г. на Началника на ДНСК,

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖ:

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС - гр. ЛЕВСКИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ-ДВА БРОЯ,

МОНТАЖ НА ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ –

КО-ГЕНЕРАТОР 3000kW, ФУНДАМЕНТИ, ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ТОПЛИНЕН РЕЗЕРВОАР,
НОВ БКТП 20/6,3/0,4kV, 1x4000kVA /ЗРУ 20kV с мерене на 20kV, т-р за собствени нужди 400kVA,

РУ 6,3kV, нов СРС в ПИ 43236.401.2189, присъединен към ВЕЛ „РТС“ от П/ст „Левски“,
въздушно-кабелно отклонение от ВЕЛ „РТС“ и кабелна линия 20kV от нов СРС до нов БКТП/,

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ,

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАДОВЕ В ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КО-ГЕНЕРАТОР И ПОМПЕНА СТАНЦИЯ

в гр.ЛЕВСКИ, ПИ 43236.401.2189, ул. „Васил Априлов“ №17,

Община Левски, Област Плевен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Враждебна“, ул. „2-ра“ №26А, ЕИК 831915153, представлявано от Николай Георгиев Герганов, Управител.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти на 24.07.2013г. от Община Левски, Разрешение за строеж № 22/25.07.2013г., издадено от Главния архитект на Община Левски, влязло в сила на 08.08.2013г., Заповед №47/ 15.11.2013г., издадена от Главния архитект на Община Левски по реда на чл.154, ал.5 ЗУТ за поправка и допълване на издаденото Разрешение за строеж №22/ 25.07.2013г., Протокол обр. 2а от 09.08.2013г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, със заверки на контролираните нива, Констативен акт обр.3 от 13.08.2013г. за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

За строежа е предадена необходимата документация на основание чл.52, ал.5 ЗКИР, във вр. с чл. 175, ал.5 ЗУТ, съгласно Удостоверение изх. №25-1295/03.12.2013г., издадено от СГКК -Плевен и Удостоверение изх. № ТСУ-У - 58 / 03.12.2013г., издадено от Община Левски.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл.20, ал.4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ, бр. 72/2003г./, и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа съгласно чл.20, ал.3 от Наредба №2/2003г., вр.чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

ЗАМЕСТИК- НАЧАЛНИК ДНСК:
/инж. ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ/

